

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«27» октября 2022г.  
учётный № мероприятия 78220061000201014513



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Пушкинскому району**  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел./факс (812) 466-49-80;  
E-mail: 21@78.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной и профилактической работы Пушкинского района**  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел./факс (812) 466-49-80;  
E-mail: 21@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-1-155/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа имени А.М.Горчакова ИНН: 7820046608

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

| Во исполнение Решения о проведении | плановой  | выездной проверки                                       |
|------------------------------------|---|---|
|                                    | (указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия) | (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) |

от 27.10.2022 № 41-1-155 в период с 02.11.2022 по 16.11.2022 Коваль Ксенией Игоревной – старшим инспектором отдела надзорной и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 2, литер В

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:  
Баичкин Дмитрий Владимирович – ВРИО директора автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа имени А.М.Горчакова»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1.    | При введении в действие с 01.01.2021 года новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479, в организации не проведен внеплановый противопожарный инструктаж. | ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 17 приложения № 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806  | 01.02.2023  |                      |
| 2.    | После проведения противопожарных инструктажей не проводится проверка соответствия знаний и умений лиц, получивших инструктаж.   | ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 20 приложения № 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806  | 01.02.2023  |                      |
| 3.    | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражена информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.  | п. 393 л) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479                                     | 01.02.2023  |                      |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Баичкин Дмитрий Владимирович – ВРИО  
директора автономной некоммерческой  
образовательной организации «Школа  
имени А.М.Горчакова»

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя  
контролируемого лица или гражданина)



---

(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Пушкинского  
района управления по Пушкинскому району  
Главного управления МЧС России по  
г. Санкт-Петербургу Коваль К.И.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа  
государственного пожарного надзора, проводившего контрольное  
(надзорное) мероприятие)



(подпись, заверенная печатью)